

Teatr Narodowy
Pl. Teatralny 3
00 - 077 Warszawa
Nr sprawy: **32/2015**

Warszawa, 1 grudnia 2015r.

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na wykonanie
maszynowni chłodu w Teatrze Narodowym

Dotyczy: zapytań do SIWZ

Informujemy, że w dniach 24, 25 i 26.11.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie 1

„Jaka jest nośność schodów po których ma odbyć się transport nowych agregatów chłodniczych do maszynowni chłodu?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zna parametrów nośności schodów.

Pytanie 2

„Załącznik Nr.4 do SIWZ zawiera kosztorys ofertowy dla robót instalacyjnych sanitarnych. Zakres kosztorysu jest niepełny tak ilościowo jak i pozycyjnie w stosunku do przedstawionego projektu. Czy oferta Wykonawcy powinna się ograniczać do zakresu przedstawionego w kosztorysie, czy też powinna zawierać zakres prac niezbędny do wykonania projektu?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Oferta wykonawcy musi zawierać pełen zakres niezbędny do wykonania zadania określony w SIWZ.

Pytanie 3

„Pkt. 3.2-d zapisów SIWZ – czy jest w posiadaniu Zamawiającego jakakolwiek dokumentacja niedrożności kanalizacji w pomieszczeniu maszynowni chłodu (zdjęcia, filmy)?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji.

Pytanie 4

„Pkt. 14.1 zapisów SIWZ – czy Zamawiający określa minimalny czas wykonania prac dotyczących przetargu 32/2015?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określił minimalnego czasu wykonania przedmiotu zamówienia. Termin realizacji zamówienia został określony w pkt. 4 SIWZ: od 11.01.2016 r. do maksymalnie 15.04.2016 r.

Pytanie 5

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę drogi transportu nowych agregatów do maszynowni chłodniczej poprzez otwór rewizyjny wykonany w szafie przyległej do ściany zlokalizowanej naprzeciwko dźwigu towarowego o udźwigu 2000 kg (zdjęcie w załączeniu)?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania otworów rewizyjnych.

Pytanie 6

„Pkt 21-g zapisów SIWZ – czy zapis ten nie jest pomyłką?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający z treści zapytania wnioskuję, że pytanie dotyczy pkt.16.21 g) SIWZ, w punkcie tym nastąpiła pomyłka. Punkt powinien brzmieć „instrukcję eksploatacyjną maszynowni chłodu zgodną z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku (poz. 492).”

Pytanie 7

„Pkt.16.29 zapisów SIWZ – czy Zamawiający dopuszcza zmianę w zapisie polegającej na uściśleniu jak następuje: „ ...innej firmie posiadającej dopuszczenia do prac serwisowych i naprawczych dostarczonych urządzeń, kosztami wykonania ...”?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Teatr nie dopuszcza możliwość zmiany brzmienia pkt.16.29 SIWZ.

Pytanie 8

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch rozdzielnic zasilających dwa agregaty chłodnicze, cztery chłodnice wentylatorowe i osiem pomp z elementami zabezpieczającymi dobranymi do wielkości zastosowanych urządzeń oraz jednej rozdzielnicy sterującej z zabudowanym sterownikiem PLC?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z pkt.16.7 SIWZ. Zamawiający dopuszcza materiały i urządzenia równoważne lub o wyższych parametrach niż materiały i urządzenia wyszczególnione w Załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. Materiały i urządzenia równoważne lub wyższe muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy składającego ofertę.

Pytanie 9

„Jaki jest przewidziany harmonogram płatności?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Płatność będzie jednorazowa zgodnie z zapisami pkt 16.17 i 16.22 SIWZ.

Pytanie 10

„Czy zamawiający ze względu na trudność przetransportowania chillera w całości do maszynowni zezwala na dostarczenie chillera w komponentach i montowanie go na miejscu w maszynowni?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami w SIWZ oraz załącznikami.

Pytanie 11

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaju sprężarek z zachowaniem wymaganych parametrów określonych w dokumentacji ?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z pkt.16.7 SIWZ Zamawiający dopuszcza materiały i urządzenia równoważne lub o wyższych parametrach niż materiały i urządzenia wyszczególnione w Załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. Materiały i urządzenia równoważne lub wyższe muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy składającego ofertę.

Pytanie 12

„Czy zamawiający zezwala na zamianę czynnika chłodniczego na inny ?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z pkt.16.7 SIWZ. Zamawiający dopuszcza materiały i urządzenia równoważne lub o wyższych parametrach niż materiały i urządzenia wyszczególnione w Załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. Materiały i urządzenia równoważne lub wyższe muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy składającego ofertę.

Podpisała:

Olga Malowaniec
Główny Specjalista
ds. Zabezpieczenia
Instalacji Sanitarnych
w Teatrze Narodowym