



**URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
ODDZIAŁ W WARSZAWIE**

Nasz znak: OT2/ *15696* /16/KM

18.07.2016

Teatr Narodowy
ul. Plac Teatralny 3
00-077 Warszawa
Nr użytkownika 0102008

Dotyczy: dźwigów towarowych do transportu dekoracji, nr ew. UDT 3127003143 i 3127003144, Państwa pismo TN/D.222/2016.

Odpowiadając na Państwa pismo Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Warszawie informuje, iż stanowisko UDT w zakresie modernizacji dźwigów przedstawione w pismach OT2/10663/14/KM oraz OT2/18491/14/KM nie uległo zmianie.

Dla przypomnienia informujemy, że dokumentacja modernizacji (zawierająca opis techniczny, rysunki, obliczenia, instrukcje, certyfikaty, atesty itd.) powinna być uzgodniona w organie UDT a prace modernizacyjne powinien wykonać zakład posiadający uprawnienie UDT do modernizacji dźwigów.

W przypadku dalszych pytań służymy informacjami.

Z poważaniem

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział w Warszawie
Kierownik Działu Urz. Dźwignicowych
[Signature]
mgr inż. Tomasz Chmielewski

