

Teatr Narodowy
Pl. Teatralny 3
00 – 077 Warszawa
Nr sprawy: 2/2017

Warszawa, 9 lutego 2017 r.

**Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym
na dostawę ogniw akumulatorowych wraz z ich montażem.**

Dotyczy: zapytań do SIWZ

Informujemy, że w dniu 08.02.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie 1

„Proszę o odpowiedź czy oferta będzie przyjęta i rozpatrywana jeżeli nie zostanie spełniony pkt. 6.3 b) SIWZ.

Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada status partnera serwisowego firmy Emerson Network Power w zakresie obsługi i konfiguracji prostowników serii Chloride.

Naszym zdaniem jeżeli akumulatory będą wymieniane na takie same jak obecnie zainstalowane tj. taką samą pojemność, taką samą technologię VRLA/AGM takie same wymiary to nie ma potrzeby ingerencji w nastawy parametrów (napięcie buforowego, współczynnika kompensacji, ograniczenia prądu ładowania) w prostownikach Emerson/Chloride.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał status partnera serwisowego firmy Emerson Network Power w zakresie obsługi i konfiguracji prostowników serii Chloride.

Podpisał:
Krzysztof Wielądek
Główny specjalista
ds. zabezpieczenia elektrycznego