

Teatr Narodowy
Pl. Teatralny 3
00 - 077 Warszawa
Nr sprawy: **17/2017**

Warszawa, 12 lipca 2017 r.

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na
**„Wymianę centrali wentylacyjnej N2-W2 obsługującej scenę Bogusławskiego Teatru
Narodowego”**

Dotyczy: zapytań do SIWZ

Informujemy, że w dniu 11.07.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1 :

„W projekcie jest pozycja przewodów zasilających do falowników i silników, podany jest typ YDY. Czy mają być dokładnie takiego typu? Uważamy że powinny być ekranowane”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przewody zasilające do falowników i silników powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 2 :

„Jeśli chodzi o ławę fundamentową pod centralę czy jest dokładniejszy opis takiej ławy. Ponieważ raz w przedmiarach jest demontaż ławy o wysokości 70cm, a w projekcie jest wpis że wysokość ławy jest min20cm Czy mamy dokładniejszy opis lub przekrój konstrukcji pod centralę??”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Sposób demontażu istniejącej ławy fundamentowej oraz opis konstrukcji nowej ławy fundamentowej określa Załącznik nr 1 do SIWZ w punkcie 1.5.3.

Pytanie nr 3 :

„Czy transport materiałów będzie mógł odbywać się tylko w sposób ręczny czy jest może do wykorzystania jakaś winda transportowa?”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie ma możliwości transportu windą transportową.

Pytanie nr 4 :

„Czy będzie wydzielone miejsce na placu na teren budowy? Czy jest możliwość postawienia kontenera na gruz na dłuższy czas w miejscu gdzie nie będzie to przeszkadzało innym?”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Teren budowy będzie wydzielony. Jest przewidziane miejsce na kontener na gruz na czas trwania budowy.

Pytanie nr 5 :

„Proszę o podanie w jakich godzinach będą mogły się odbywać prace? Chodzi tu o to czy 24H czy np w godzinach od 7 do 17.00”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Czas pracy Wykonawcy opisany jest w SIWZ w punkcie 17.5

Pytanie nr 6 :

„Jaki jest typ posadzki w pomieszczeniu gdzie jest zaprojektowana centrala? Chodzi o

wykończenie, np. płytki ceramiczne, kolor,”.

Odpowiedź Zamawiającego:

W pomieszczeniu centrali wentylacyjnej posadzka jest betonowa z płytkami ceramicznymi w kolorze szarym.

Pytanie nr 7 :

„Czy dołączona automatyka musi być automatyką producenta Siemens?”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagania odnośnie automatyki określa Załącznik nr 2 do SIWZ w punkcie 10 opisu technicznego.

Pytanie nr 8 :

„Czy istnieje przedmiar robót zawierający materiały elektryczne, które mają być zastosowane wg projektu instalacji elektrycznej i automatyki”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dane te zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 9 :

„Czy na etapie składania oferty wymagane jest aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej Izbie Inżynierów”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagania odnośnie zaświadczenie o członkostwie we właściwej Izbie Inżynierów określono w SIWZ punkt 6.3.3 a, b, c.

Podpisał:

Mariusz Wojciechowski

Główny Specjalista ds. zabezpieczenia
instalacji sanitarnych w TN