

Teatr Narodowy
Pl. Teatralny 3
00 - 077 Warszawa
Nr sprawy: **17/2017**

Warszawa, 14 lipca 2017 r.

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na
**„Wymianę centrali wentylacyjnej N2-W2 obsługującej scenę Bogusławskiego Teatru
Narodowego”**
Dotyczy: zapytań do SIWZ

Informujemy, że w dniu 14.07.2017 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie do treści SIWZ:

Pytanie:

„W Karcie parametrów centrali wentylacyjnej N2-W2 załącznik nr8 dla centrali nawiewnej są podane wymiary: 2493x1397x3318. Natomiast w karcie centrali i wymiary podane przez dostawcę mamy wymiary 2493x1397x6610. Czy jeśli rzeczywista długość centrali jest 6610 to czy ona zmieści się w wyznaczonym miejscu wg. projektu??”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Centrala wentylacyjna N2-W2 składa się z dwóch części nawiewnej i wyciągowej zlokalizowanych jedna nad drugą (Załącznik Nr 1 do SIWZ - rysunek nr 1) . Odległość między centralami sąsiednimi N3-W3 a centralą N1-W1 wynosi 12800 mm więc centrala N2-W2 zmieści się między nimi (Załącznik Nr 1 do SIWZ - rysunek nr 4).

Podpisał:

Mariusz Wojciechowski

Główny Specjalista ds. zabezpieczenia
instalacji sanitarnych w TN